

Orli Staw, dnia 9 marca 2020 roku

JRP.271.1.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 513444-N-2020 w dniu 21.02.2020 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) informuje, że w piśmie zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 6 marca 2020 roku, w odpowiedzi na pytania nr 10 i 12, omyłkowo wskazano odniesienie do Załącznika nr 15 do PFU zamiast do Załącznika nr 16 do PFU.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w II części SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (PFU):

- 1) ostatni akapit w punkcie I.1.1.2.2) otrzymuje następujące brzmienie: „Dokumentacja techniczno ruchowa dotycząca istniejącej stacji transformatorowej TR2 (01115) z aktualizacją schematów elektrycznych i wyposażenia po modernizacji związanej z dołączeniem jednostki wytwórczej w 2015 roku została udostępniona w załączniku nr 16 do niniejszego PFU.”;
- 2) czwarte zdanie od końca w punkcie I.2.3.11.1) otrzymuje następujące brzmienie: „Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w tym celu istniejącego agregatu kogeneracyjnego 2G Agenitor 306 (napędzanego biogazem ze składowiska odpadów) o mocy 250 kW, wpiętego w sieć energetyczną zgodnie ze *Schematem zasilania Zakładu – koncepcja rozbudowy* (załącznik nr 9 do niniejszego PFU oraz załącznikiem nr 16 do niniejszego PFU).”.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz