

UA. 271.1.11.2013

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 142-246553 w dniu 24.07.2013 r.**

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania**

*Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:*

- 1. Czy na czas wykonywania instalacji odgazowania kwatery I kwatery ta będzie wyłączona z użytkowania?*
- 2. Czy rzędna odpadów na terenie kwatery I w momencie wykonywania instalacji odgazowania osiągnie docelową wartość (152,50 m n.p.m.)?*
- 3. Czy jest przewidziane miejsce na umiejscowienie stacji zbiorczej, stacji ssaw, generatora kontenerowego?*
- 4. Jakie są wymagania dotyczące serwisowania instalacji odgazowania wraz z jednostką kogeneracyjną w okresie gwarancyjnym oraz po jego zakończeniu?*
- 5. Jaka jest wymagana ilość godzin pracy generatora w ciągu roku?*

#### **Odpowiedzi:**

- Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że na czas wykonywania instalacji odgazowania kwatery I, kwatery ta nie będzie wyłączona z użytkowania.
- Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że w momencie wykonywania instalacji odgazowania rzędna odpadów na kwaterze I nie osiągnie docelowej wartości (152.50 m n.p.m.).
- Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma zaproponować miejsce na umiejscowienie stacji zbiorczej, stacji ssaw, generatora kontenerowego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Umiejscowienie *stacji zbiorczej, stacji ssaw, generatora kontenerowego* powinno wynikać z istniejącego na terenie ZUOK „Orli Staw” rozmieszczenia infrastruktury, a w szczególności samego składowiska, stacji transformatorowych i kotłowni z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz funkcjonalności technicznej Zakładu.

- Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, że wymogi dotyczące serwisowania instalacji odgazowywania wraz z jednostką kogeneracyjną w okresie gwarancyjnym oraz po jego zakończeniu powinny wynikać z instrukcji eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń wchodzących w skład instalacji odgazowywania wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła dostarczonych przez Wykonawcę.
- Ad. 5. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zapewnienia pracy ciągłej generatora z wyłączeniem przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjnych wynikających z dokumentacji techniczno – ruchowej generatora oraz ewentualnych napraw z uwzględnieniem terminów określonych w SIWZ. Przedmiotowa instalacja musi zapewnić odgazowanie kwatery zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z możliwością uzyskania certyfikatów pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
(-)  
Daniel Tylak