

UA.271.1.19.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 285776 - 2012 z dnia 03.08.2012 r.

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie typu podłoża (rodzaj gruntu) w miejscu przeznaczonym pod budowę hali.

Odpowiedź

Rodzaj gruntu w miejscu przeznaczonym pod budowę hali to wodno – lodowcowe osady piaszczysto – żwirowe (piaski drobnoziarniste i średnioziarniste). Średni poziom zwierciadła wody gruntowej wynosi około 2m ppt i waha się w zależności od pory roku i nasilenia opadów atmosferycznych. Część terenu przeznaczoną pod budowę hali stanowi grunt rodzimy obsiany trawą, a część stanowi nawierzchnia drogowo parkingowa z betonu asfaltowego o następującym przekroju konstrukcyjnym:

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grysowego,
- 13 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 grysowego,
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak